

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом № 357 от 27.11.2020 г.

**Изменения и дополнения к Паспорту доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг**

В ноябре 2020 года внесены изменения в Паспорт доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг:

В раздел **II. Результаты обследования: Входа (входов) в здание**

Основные показатели доступности для инвалида	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых в нем услуг	
	Было	Читать в следующей редакции
п. 2.2. Пандус (наружный)	Нет	Есть(здание оборудовано пандусом, где максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не превышает 0,45 метра при уклоне не более 1:20 (5%)) (вид работ: капитальный)